



Documento MEM 347/SEO/UFFS/2013

Dados do Cadastro

Entrada: 15/10/2013 às 10:16
Setor origem: SEO - SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Interessado: LUCIANO LORES CAIMI
Classe: 004 - ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS
Código da classe: 000:004
Resumo da Classe: Resposta ao Memorando nº 040/DITI/UFFS/2013 - infiltrações na área do Datacenter - Prédio da Biblioteca e TI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Secretaria Especial de Obras



Mem. nº 347/SEO/UFFS

Em 14 de outubro de 2013.

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Getúlio Vargas, 609s
Edifício Engemed, 2º Andar
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000

www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

Ao Diretor de Infraestrutura de Tecnologia da informação
Sr. Luciano L. Caimi
Ao Membro da Comissão de Fiscalização do Datacenter
Sr. Neimar Marcos Assmann
Ao Membro da Comissão de Fiscalização do Datacenter
Sr. Julio Cesar Roth

Assunto: Resposta ao Memorando nº 040/DITI/UFFS/2013 – Infiltrações na área do Datacenter – Prédio da Biblioteca e TI

1. Encaminhamos o relatório realizado pelo Eng. Civil Fábio Corrêa Gasparetto, Fiscal das Obras do campus Chapecó, com os apontamentos quanto as infiltrações ocorridas no prédio da Biblioteca, principalmente na área do Datacenter.
2. Conforme relatório, foram executadas melhorias para solucionar as infiltrações nos pontos críticos, mas devido a obra ainda estar em execução podem ocorrer outros pontos de infiltrações.
3. Destacamos que as infiltrações nesta etapa de obra podem ainda ocorrer, mas que com a execução dos acabamentos e revestimentos, essas infiltrações tendem a ser solucionadas.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PINTO DA LUZ
Secretário Especial de Obras - Siape nº 1160524



RESPOSTA AO MEMORANDO Nº 40/DITI/UFFS/2013

Chapecó, 09 de outubro de 2013.

Assunto: **Infiltrações na área do Datacenter – prédio da Biblioteca e TI.**

1. Em resposta ao despacho do Secretário Especial de Obras, Paulo Roberto Pinto da Luz, relacionado ao Memorando nº 040/DITI/UFFS/2013, que trata de infiltrações na área do Datacenter, venho informar os serviços realizados para solucionar os problemas.
2. As infiltrações pela parede levantada recentemente foi solucionada ao revestirmos a mesma com argamassa impermeabilizada.
3. As infiltrações originárias pelas vigas baldrames foram solucionadas com a execução de impermeabilização com produto a base de asfalto e posteriormente revestido com argamassa impermeabilizada.
4. As infiltrações pela laje foram solucionadas provisoriamente. Foi aplicado um produto impermeabilizante sobre os trincos da laje. Essa solução não resolverá definitivamente o problema. Só será resolvido quando a cobertura e as aberturas do prédio estiverem executadas.
5. Saliento que os pontos críticos foram resolvidos mas poderão ocorrer infiltrações pelo fato da obra estar em andamento e faltarem serviços essenciais para a vedação completa do edifício.
6. Segue abaixo fotos dos serviços executados.



Foto 01: Revestimento da parede externa





Foto 02: Impermeabilização da viga baldrame



Foto 03: Tratamento sobre a laje

Atenciosamente,


FÁBIO CORRÊA GASPARETTO
Engenheiro Civil – Siape nº 2015260



Documento 347/SEO/UFFS/2013

Origem

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: SEO - SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Responsável: SANDRA SALETE VILBERT
Data encam.: 15/10/2013 às 10:33

Destino

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: DITI - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Despacho

Motivo: Para encaminhamento
Despacho: Resposta ao Memorando nº 040/DITI/UFFS/2013 - infiltrações na área do
Datacenter - Prédio da Biblioteca e TI.